

č.zař.	Název zařízení	Elektro			Chlazení		ZTI	umístění	pozice	Druh větrání	Ovládání
		Pel kW	Proud (A)	Napětí V	Výkon kW	médium	Kond	zařízení č.m.			
1	Chlazení levé části										
	Kondenzační jednotka	4,000	20*	230	14	R410A	K	venk.	1,1	VRF	vlasní MaR
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	530	1,2		
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	531	1,2		
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	532	1,2		
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	528a	1,2		
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	528	1,2		
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	527	1,2		
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	526	1,2		
2	Chlazení levé části										
	Kondenzační jednotka	4,000	20*	230	14	R410A	K	venk.	2,1	VRF	vlasní MaR
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	623	2,2		
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	622	2,2		
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	621	2,2		
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	503b	2,2		
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	503a	2,2		
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	502	2,2		
	Nástěnná jednotka	0,013	0,170	230	2,8		K	624	2,2		
3	Chlazení pravé části										
	Kondenzační jednotka	4,000	20*	230	14	R410A	K	venk.	3,1	VRF	vlasní MaR
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	504	3,2		
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	504a	3,2		
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	505	3,2		
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	505a	3,2		
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	507	3,2		
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	619	3,2		
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	620	3,2		
4	Chlazení pravé části										
	Kondenzační jednotka	4,000	20*	230	14	R410A	K	venk.	4,1	VRF	vlasní MaR
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	504	4,2		
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	504a	4,2		
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	505	4,2		
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	505a	4,2		
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	507	4,2		
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	619	4,2		
	Nástěnná jednotka	0,015	0,074	230	2,2		K	620	4,2		

5	Chlazení serveru										
	Kondenzační jednotka	1,690	7,780	230	1,5 - 5,6	R32	K	venk.	5,1	SPLIT	vlasní MaR
	A.2.05				5			518a	5,2		